

Uputstvo za instalaciju i upotrebu

Aktuator ventila je pod kontrolom od 2 točke i elektro-termički djeluje. Otvara / zatvara ventil kao odgovor na napon od 230 V. Otvoreni ili zatvoreni položaj ventila označen je aksijalnim pomakom / položajem sive palice koja se nalazi na prednjoj strani aktuatora.

Jednostavna elektro-termička konstrukcija osigurava pouzdanu radnju i nisku potrošnju energije. S tvorničkim zadanim postavkom i u ne-naponskom stanju, aktuator drži ventil zatvorenima, dok otvara ventil kad se napuni napon.

U zatvorenom položaju, utikač se spušta u prednju ploču, u otvorenom položaju igla podiže nekoliko milimetara iznad prednje ploče.

Dijelovi COMPUTHERM DF-230 ventila opremljeni su prekidačem za olakšavanje, koji treba ukloniti nakon ugradnje.

U slučaju duljeg pucanja, prekidač za olakšavanje mora se staviti natrag kako bi se spriječilo zabijanje pokretača. Uklanjanje i zamjena klackalice treba se obaviti u otvorenom položaju.

PAŽNJA! Aktuator bi trebao biti instaliran na suhom mjestu, zaštićen od kapanja vode.

PAŽNJA! Uređaj mora instalirati i povezati kvalificirani stručnjak.

UPOZORENJE! Izmjena proizvoda može prouzročiti električni udar ili kvar proizvoda.

Uređaj ventilatora COMPUTHERM DF-230 ispunjava zahtjeve standarda

EU EMC 2004/108 / EC;

LVD 2006/95 / EN

RoHS 2011/60 / EU.

Tehnički podaci:

Napajanje	230V AC 50Hz
Trenutna potrošnja	~50Ma
Potrošnja	2W
Dimenzije matice	M30x1.5mm
Veličina	Ø40x60mm
Sila otvaranja	120N
Bez napajanja ventil je	zatvoren
Zaštita od električnog udara	IP 41
Maksimalna temperatura okoline	0°C...50°C
Temperatura skladištenja	-20°C.....+70°C
Dužina priključnog kabela	1m
Period otvaranja/zatvaranja	Oko 4 minute (25°C)
Sila otvaranja	120 N
Izolacija	Dupla izolacija
Maksimalni udar	~4mm
Zemlja porijekla	Kina

**Proizvođač:****QUANTRAX Kft.**

Fülemüle u. 34., Szeged, H-6726, Hungary

Tel: +36 62 424 133 • Fax: +36 62 424 672

Email: iroda@quantrax.huwww.quantrax.huwww.computherm-hungary.huinfo@computherm.com.hr**Distributer:****Mirakul d.o.o.**

Petrića glava 13A

22240 Tisno

OIB: 50721441462

Tel./Fax: 022/438-620

www.computherm.com.hrinfo@computherm.com.hre-info@mirakul-adria.hr

tel/fax: 00 385 22 438 620

www.podnogrijanje.com