

Uputstvo za instalaciju i upotrebu**COMPUTHERM WPR-90GC uranjajući termostat sa kapilalom**

Sonda termostata koja se nalazi na završetku kapilarne cijevi uronjena u tekućinu u cijevi ili bojleru neposredno detektira njenu temperaturu i na utjecaj promjene iste, kod podešene vrijednosti osigurava električni kontakt (otvaranja i zatvaranja) bez napona.

U slučaju da je temperatura tekućine ispod namještene, kontaktne točke C i 1 se zatvaraju, a prekida se kontakt između točaka C i 2. Ako temperatura tekućine iznad podešene, prekida se kontakt između točaka C i 1, a zatvaraju se kontaktne točke C i 2.

OPREZ! Priklučenje termostata na električnu mrežu prepustite stručnoj osobi!

Za priklučenje se mogu koristiti samo kabeli s izolacijom otpornom na toplinu (npr. silikonska guma). Termostat nije s dvostrukom izolacijom, zato je potrebno da se na njega priključi zaštitno uzemljenje.

Tehnički podaci:

Opseg podešavanja temperature:	10-90°C
Osjetljivost uključenja:	±2,5°C
Priključni napon:	250V AC; 50Hz;
Priključna jačina struje:	16A (4A induktivnog opterećenja)
Dimenzije priključka:	G=1/2"; Ø8x100 mm;
Električna zaštita:	IP 40
Dužina kapilarne cijevi:	1m

Proizvođač:

QUANTRAX Kft.

H-6726 Szeged, Fülemlé u. 34.

Tel: +36 62 424 133

Fax: +36 62 424 672

E-mail: iroda@quantrax.hu

Web: www.quatrax.hu

www.computherm-hungary.hu

Distributer za Hrvatsku:

Mirakul Inovativna Grijanja d.o.o.

22240 Tisno

Petrića glava 13/A

OIB:86460583846

Tel/fax. 022/438-620



prodaja@mirakul-inovativna-grijanja.hr
www.mirakul-inovativna-grijanja.hr

tel/fax: 00 385 22 438 620

www.podnogrijanje.com