

Uputstvo za instalaciju i upotrebu**COMPUTHERM WPR-90GE uranjajući termostat**

Sonda (cijevna košuljica) termostata uronjena u tekućinu u cijevi ili bojleru neposredno detektira njenu temperaturu i na utjecaj promjene iste, kod podešene vrijednosti osigurava električni kontakt (otvaranja i zatvaranja) bez napona. U slučaju da je temperatura tekućine ispod namještene, kontaktne točke C i 1 se zatvaraju, a prekida se kontakt između točaka C i 2. Ako temperatura tekućine iznad podešene, prekida se kontakt između točaka C i 1, a zatvaraju se kontaktne točke C i 2.

OPREZ! Priključenje termostata na električnu mrežu prepustite stručnoj osobi!
Za priključenje se mogu koristiti samo kabeli s izolacijom otpornom na toplinu (npr. silikonska guma). Termostat nije s dvostrukom izolacijom, zato je potrebno da se na njega priključi zaštitno uzemljenje.

TEHNIČKI PODACI:

Raspon podešavanja temperature:	10°C.....90 °C
Osjetljivost uključenja:	± 2,5°C
Priključni napon:	250V AC; 50Hz; 6 (2,5) A
Priključna jačina struje:	6A (2,5A induktivnog opterećenja)
Dimenzije priključka:	G = 1/2 "; Ø8x100 mm;
Električna zaštita:	IP 40

WPR-90GE cijevni termostat kotla odgovara zahtjevima standarda

EU EMC 2014/30/EU;

LVD 2014/35/EU i

RoHS 2011/65 / EU.

Proizvođač:

QUANTRAX Kft.

H-6726 Szeged, Fülemlé u. 34.

Tel: +36 62 424 133

Fax: +36 62 424 672

E-mail: iroda@quantrax.hu

Web: www.quatrax.hu
www.computherm-hungary.hu

Distributer za Hrvatsku:

Mirakul Inovativna Grijanja d.o.o.

22240 Tisno

Petrića glava 13/A

OIB:86460583846

Tel/fax. 022/438-620



prodaja@mirakul-inovativna-grijanja.hr
www.mirakul-inovativna-grijanja.hr

tel/fax+385-22-438-620

www.podnogrijanje.com